

CHM1580001SE

**GĀZES TESTA AEROSOLS, KO  
IZMANTO, LAI DROŠI VEIKTU  
DETEKTORA  
FUNKCIONALITĀTES PĀRBAUDI  
UN IZVAIRĪTOS NO  
SENSORA BOJĀJUMIEM.**



SEITRON S.p.A. a socio unico

Via del Commercio, 9/11  
36065 MUSSOLENTE (VI) - ITALY

Tel.: +39.0424.567842

Fax.: +39.0424.567849

<http://www.seitron.com>

e-mail: [info@seitron.it](mailto:info@seitron.it)

Uzmanību!

- Pirms lietošanas uzmanīgi izpētiet uz cilindra uzlīmēto brīdinājuma etiķeti,
- zemspiediena iepakojums,
- pasargāt no tiešiem saules stariem,
- neatstāt temperatūrā, kas augstāka par 50°C,
- nededzināt pat pēc iepakojuma izlietošanas,
- izvairīties no tiešas ieelpošanas, izsmidzināšanas uz acīm,
- nelietot atklātas liesmas vai karstu virsmu tuvumā,
- uzglabāt ugunsdrošā vietā,
- nesmēķēt,

**UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ VIETĀ**

---

**LIETOŠANA**

- Lietojiet tikai labi vēdināmās vietās.
- Esiet piesardzīgs, lai neatrastos atklātas liesmas tuvumā.
- Novietojiet aerosolu sensora pozīcijas priekšā un izsmidziniet vienu reizi pie apm. 5 cm attālumā, virzot strūklu uz leju līdz augšai (skat. Attēlu),
- Pagaidiet vismaz dažas sekundes, līdz aktivizējas gāzes trauksmes stāvoklis, kas norāda uz pareizu detektora darbību.
- Ja rezultāts nav iegūts, atkārtojiet procesu no sākuma; ja joprojām nav iespējams iegūt rezultātu, detektors ir kļūdains.

